

Wskaźniki czasu trwania przerw w dostawie energii elektrycznej za 2023 rok

Wskaźniki dotyczące trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007r. z późniejszymi zmianami), dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego ZAEL – Energo Sp. z o.o.

Nazwa i adres OSD	Wskaźniki trwania przerw za 2023 rok	
ZAEL – Energo Sp. z o.o. ul. Grabiszyńska 163/510 53-439 Wrocław	Wskaźnik	Wartość
SAIDI	SAIDI planowane	68,81
	SAIDI nieplanowane bez katastrofalnych	54,84
	SAIDI nieplanowane z katastrofalnymi	-
SAIFI	SAIFI planowane	0,83
	SAIFI nieplanowane bez katastrofalnych	0,41
	SAIFI nieplanowane z katastrofalnymi	-
MAIFI		0,17

Łączna liczba obsługiwanych odbiorców wg stanu na dzień 31.12.2023r., do której odniesiono powyższe wskaźniki wynosi: 1881.

Objaśnienia:

- **SAIDI** – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumie iloczynów, czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.
- **SAIFI** – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.
- **MAIFI** – wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.
- **Przerwa krótka** – przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 1 sekundy i nie dłużej niż 3 minuty.
- **Przerwa długa i bardzo długa** – przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 3 minut i nie dłużej niż 24 godziny.
- **Przerwa planowana** – okresowe przerywanie dostarczania energii elektrycznej przez operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem w §42 pkt 4 przytoczonego na wstępie rozporządzenia.
- **Przerwa katastrofalna** – przerwa w dostarczaniu energii trwająca dłużej niż 24 godziny.